



VEDENÍ NN:
 Rozvadná síť: 3PEN, AC 50Hz, 230/400V/TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle PNE 330000-1
 Živých částí: čl. 3.2.2.3 Ochrana přepečkami nebo kryty
 čl. 3.2.2.4 Ochrana izolací
 Neživých částí: čl. 3.2.2.1 Ochrana izolací
 čl. 3.2.2.5 Ochrana automatickým odpojením od
 zdroje nadprůdovými ochrannými přístroji
 VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 33 0000-2

Kreslil:	Vypracoval:	Ved. projektant:	Autor. projektant:	K energo s.r.o.
Karel Svítíl	Karel Svítíl	Ing. Petr Novotný	Karel Svítíl	
Kraj: Pardubický		Obec: Němčice		
Investor: ČEZ Distribuce a.s. Děčín				
Název stavby: Zhoř, obnova vývodů z UO_0396 - knn, nn				
Obsah výkresu: KABELOVÉ VEDENÍ NN				
Datum:		07/2023		
Stupeň dok.:		DŮR+DPS		
Č. stavby ČEZ:		IE-12-2008599		
Číslo stavby:				
Archivní číslo:				
Měřítko:		Č. výkresu:		
1:500		D.3.1.1		

LEGENDA:

- Stávající kabelové vedení
- Nové kabelové vedení
- Nová rozpojovací skříň
- Nová přípojková skříň
- Sdělovací kabely
- Vodovod
- Kanalizace

