



LEGENDA:

Stávající kabelové vedení	
Nové kabelové vedení	
Nová rozpojovací skříň	
Nová přípojková skříň	
Sdělovací kabely	
Vodovod	
Kanalizace	

VEDENÍ NN:
 Rozvadna síť: 3PEN, AC 50Hz, 230/400V/TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle PNE 330000-1
 Živých částí: čl. 3.2.2.3 Ochrana přepážkami nebo kryty
 čl. 3.2.2.4 Ochrana izolací
 Neživých částí: čl. 3.2.2.1 Ochrana izolací
 čl. 3.2.2.5 Ochrana automatickým odpojením od zdroje nad Proudovými ochrannými přístroji
 VNĚŠÍ VLVIVY: dle PNE 33 0000-2

Kreslil:	Vypracoval:	Ved. projektant:	Autor. projektant:	K energo s.r.o.
Karel Svítíl	Karel Svítíl	Ing. Petr Novotný	Karel Svítíl	
Kraj: Pardubický		Obec: Němčice		Datum: 07/2023
Investor: ČEZ Distribuce a.s. Děčín				Stupeň dok.: DŮR+DPS
Název stavby: Zhoř, obnova vývodů z UO_0396 - knn, nn				Číslo stavby: IE-12-2008599
Obsah výkresu: KABELOVÉ VEDENÍ NN				Číslo stavby: Archivní číslo: Měřítko: 1:500 Č. výkresu: D.3.1.2