



VEDENÍ NN:
 Rozvadač: 3PEN, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím podle PNE 330000-1
 Živých částí: čl. 3.2.2.3 Ochrana přepážkami nebo kryty
 Neživých částí: čl. 3.2.2.1 Ochrana izolací
 čl. 3.2.2.5 Ochrana automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji
 VNĚJŠÍ VLIVY: dle PNE 33 0000-2

LEGENDA:

- Stávající kabelové vedení
- Nové kabelové vedení
- Nová rozpojovací skříň
- Nová přípojková skříň
- Sdělovací kabely
- Vodovod
- Kanalizace

Kreslil: Karel Svítíl	Vypracoval: Karel Svítíl	Ved. projektant: Ing. Petr Novotný	Autor, projektant: Karel Svítíl	
Kraj: Pardubický		Obec: Němčice		
Investor: ČEZ Distribuce a.s. Děčín				Datum: 07/2023
Název stavby: Zhoř, obnova vývodů z UO_0396 - knn, nn				Stupeň dok.: DÚR+DPS
Obsah výkresu: KABELOVÉ VEDENÍ NN				Č. stavby ČEZ: IE-2008599
				Číslo stavby:
				Archivní číslo:
				Měřítko: 1:500
				Č. výkresu: D.3.1.3